

Dossier : *MPM 24PE24 Paniers*

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

CALIBRATION CERTIFICATE

N°24M0547

DÉLIVRÉ À : *MARECHALLE PESAGE METROLOGIE - 130C avenue Jean Jaurès - 02300*
ISSUED TO *Chauny*

INSTRUMENT ÉTALONNÉ

CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation : *Masse de 50 kg*
Designation

Constructeur : *MPM*
Manufacturer

Matière : *Acier galvanisé*
Material

Forme : *PANIER*
Shape

N° de série ou du lot : *Panier MPM*
Serial number

N° d'identification : *MPM 16*
Identification number

Certificat : *LNE-38341 du 08/07/2022*
Certificate

CONDITIONS D'ÉTALONNAGE

Les opérations d'étalonnages sont effectuées dans le Laboratoire de ARTEMIS, dans les conditions thermiques, hygrométriques et barométriques suivantes :

<i>Température</i>	20°C ± 1°C
<i>Pression atmosphérique</i>	984 hPa ± 24 hPa
<i>Hygrométrie</i>	De 0% à 100%

Date d'émission : *10/12/2024*
Date of issue

Ce certificat comprend 2 pages
This certificate includes 2 pages

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE
THE HEAD OF THE LABORATORY



SCHEUBER Christine

MODE OPÉRATOIRE

Les masses sont étalonnées par comparaison à des masses étalons de travail raccordées aux masses de référence du laboratoire.

La méthode d'estimation de l'écart entre la masse étalon de travail E et la masse à étalonner M comporte une série de comparaisons EMME.

REMARQUE

Les résultats des mesures sont donnés en valeur conventionnelle conformément à la réglementation.

La valeur conventionnelle est définie dans la Recommandation Internationale D28 de l'OIML.

RÉSULTAT DE L'ÉTALONNAGE

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Les incertitudes-types ont été calculées en tenant comptes des différentes composantes d'incertitudes, étalons de référence, moyen d'étalonnage, conditions d'environnement, contribution de l'instrument étalonné, répétabilité...

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle	Incertitude	Intervention
MPM 16	50 kg	50,000 49 kg	0,80 g	Ajustage

Étalonnage réalisé par l'opérateur : *POMAREL Frédéric*

Date de l'étalonnage : *04/12/2024*

La délivrance d'un certificat d'étalonnage portant le logotype Cofrac-Étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités SI.

La Section Étalonnage du COFRAC est l'un des signataires de l'accord multilatéral de EA (European Co-operation for Accreditation) de reconnaissance de l'équivalence des certificats d'étalonnage.

----- Fin du certificat -----

Dossier : *MPM 24PE24 Paniers*

CONSTAT DE VÉRIFICATION

VERIFICATION CERTIFICATE
N°C-24M0547

DÉLIVRÉ À : *MARECHALLE PESAGE METROLOGIE - 130C avenue Jean Jaurès - 02300*
ISSUED TO *Chauny*

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

IDENTIFICATION OF THE INSTRUMENT

Désignation : *Masse de 50 kg*
Designation

Constructeur : *MPM*
Manufacturer

Matière : *Acier galvanisé*
Material

Forme : *PANIER*
Shape

N° de série ou du lot : *Panier MPM*
Serial number

N° d'identification : *MPM 16*
Identification number

Certificat : *LNE-38341 du 08/07/2022*
Certificate

CONDITIONS DE VÉRIFICATION

CONDITIONS OF VERIFICATION

Norme ou texte de référence : *Décision n° 10.00.600.001.1 du 28 juin 2010*
Reference standard or document *relative aux étalons dans le domaine du pesage*

Procédure interne de vérification : *PR ETAL M*
Internal verification procedure

Conditions d'environnement : *Sans influence sur le classement*
Environmental conditions

Date de la vérification : *04/12/2024*
Date of verification

Date d'émission du constat : *10/12/2024*
Date of issue

Ce document comprend 2 pages
This document includes 2 pages

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE
THE HEAD OF THE LABORATORY



SCHEUBER Christine

CONSTAT :
STATEMENT

Il a été constaté que l'erreur de justesse (E_j) des masses ci-après identifiées (sauf celles non classées), augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe définie par le texte cité en référence.

$$|E_j| + |U| \leq |EMT|$$

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Identification	Masse nominale	Classe	Masse conventionnelle avant intervention
MPM 16	50 kg	M1 après ajustage	49,996 74 kg

CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA VÉRIFICATION :

Sans objet

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Sans objet